

Obec Horní Domaslavice
Horní Domaslavice 212
739 38 Horní Domaslavice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VÝRIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	1086501556	840 840 840	13.7.2016

Našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení stavby **Výjezd z garáže OÚ a chodník na parcelách č. 249/18, 1034/20, 1034/17, 1034/16 v k.ú. Horní Domaslavice**

- Dle Vaší doložené projektové dokumentace dojde k dotčení ochranného pásma kabelů nízkého napětí ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Před zahájením prací je nutné požádat o přesné vytýčení těchto kabelů a vykopání kontrolních sond z důvodu zjištění hloubky uložení kabelů.
- Před jakýmkoliv záhozem obnaženého kabelů nutno přizvat pracovníka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole a provést o tom příslušný zápis. Tento zápis nutno doložit ke kolaudaci stavby. Pokud nebudou stávající kabely uloženy v chráničkách, musí být pod novou zpevněnou plochou uloženy v umělohmotných dělených chráničkách AROT DVK 110. Jakékoli práce na energetickém zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. musí provést odborná firma evidovaná u ČEZ Distribuce, a.s.
- V případě, že stávající kabely nebudou uloženy v dostatečné hloubce pod novou zpevněnou plochou je nutné požádat o provedení přeložky distribučního zařízení. K sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o přeložení distribučního zařízení je nutné nejprve podat Žádost o přeložku. Bude postupováno v souladu s §47 zák. č. 458/2000 Sb. v úplném znění. Na naši společnost ČEZ Distribuce, a.s. musí být vydáno i stavební povolení vč. věcných břemen.
- Je nutné respektovat ochranná pásma energetických zařízení (podzemních vedení NN) v souladu s §46 zák. č.458/2000 Sb. v platném znění včetně omezení vyplývajících z jejich existence (zákaz umísťovat zařízení stavby či konstrukce, provádět zemní práce atd. bez souhlasu jejich vlastníka, vysazovat porosty a přejíždět podzemní vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t apod.).
- Za realizovatelnost projektu a dodržení všech platných norem a předpisů včetně respektování vydaných vyjádření k projektové dokumentaci zodpovídá projektant a při realizaci stavby investor resp. zhotovitel.

Toto vyjádření lze použít pro účely stavebního povolení při respektování výše uvedených připomínek.

Platnost vyjádření je do 13.7.2017. V případě žádosti o jeho prodloužení nutno požádat o nové vyjádření.

S pozdravem



Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

Příloha: Podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu energetického zařízení



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přeježdění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.