



Obec Horní Domaslavice
Horní Domaslavice 212
739 38. Horní Domaslavice

Vaše značka

Naše značka
1082140738

Vyřizuje/linka
Půček/840 840 840

Místo odeslání/dne
Ostrava 16.2.2016

Výjezd z garáže OÚ k.ú. Horní Domaslavice a chodník

ČEZ Distribuce a.s. nemá námitek k výše uvedené stavbě za předpokladu dodržení podmínek, vyplývajících ze Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (např. zák. 458/2000Sb.ČSN 73 6005 prostorová norma, ČSN 332000-5-52, PNE 33 3302, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV a 1 - 45 kV AC, přípojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s.).

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí - souhlasu nebo stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,

Toto stanovisko má platnost 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava
ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň



Obec Horní Domaslavice
Horní Domaslavice 212
739 38 Horní Domaslavice

Vaše značka

Naše značka
1084081483

Vyřizuje/linka
Půček/840 840 840

Místo odeslání/dne
Ostrava 5.5.2016

ČEZ Distribuce, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy, podle oprávnění daného jí ustanovením § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, uděluje stavebníku

Souhlas s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.

Stavebník: Obec Horní Domaslavice / Horní Domaslavice 212 / 739 38 Horní Domaslavice /

Název stavby: Výjezd z garáže a chodník u Obecního úřadu

Kat.území: Horní Domaslavice **Parc.číslo:** 249/20

prováděnou v ochranném pásmu tohoto zařízení DS ČEZ Distribuce, a.s.:

Zemní kabelové vedení NN 0,4 kV

Podmínky:

- dodržení podmínek vyplývajících z Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (např. zák. 458/2000Sb., **ČSN 73 6005 - prostorová norma**).
- Před zahájením zemních prací budou vytyčena veškerá podzemní kabelová vedení
- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení budou prováděny ručně.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění, příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezesbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. Nebudou-li splněny všechny podmínky uvedené v příloze, má se za to, že souhlas s činností prováděnou v ochranném pásmu nebyl vydán!

Toto stanovisko neslouží pro účel vydání stavebního povolení, má platnost 1rok od data vydání.

Přílohy: podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení

S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava
ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň


Podmínky pro činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

ČEZ Distribuce a.s.

U podzemních vedení

- a) Před zahájením zemních prací stavebník vytýčí přesnou polohu podzemního vedení přímo na staveništi, a to odměřením vzdáleností podzemního zařízení od pevných bodů podle okótovaného výkresu prokazatelně předaného stavebníku jako součást tohoto souhlasu s činností.
- zaměřením elektromagnetickým hledačem z povrchu pracovníkem ČEZ Distribuční služby s.r.o., které lze objednat 15 dní předem
- b) Stavebník seznámí s polohou vedení prokazatelně pracovníky, kteří s vedením přijdou do styku. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, vydaných pro práce blízkosti elektrických zařízení pod napětím. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s předpisy ČSN 34 31 08 a PNE 38 08 00 .
- c) Při zemních pracích nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu.
- d) Podkopané kabely budou podchyceny podložním prken na vzdálenost nejméně 1,5 m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Obnažené kabely budou přikryty pevnou mechanickou zábranou (např. dřevěné korýtko) proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s obnaženým kabelem zajistí přítomnost odpovědného pracovníka ČEZ Distribuční služby s.r.o. p.Roman Poisel/ tel. 591 119 077 a požádá o přerušeni napětí v kabelu.
- e) Obnažení nevytyčených energetických zařízení stavebník okamžitě ohlásí ČEZ Distribuci a.s. na telefonní číslo 840 850 860 a s pokračováním prací vyčká do obdrženi dalších dispozic. Všechny odkryté kabely označí výstražnými tabulkami podle ČSN 35 98 02 – 06/116.
- f) Před zakrytím obnaženého kabelu stavebník vyzve pracovníka ČEZ Distribuční služby s.r.o. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka ČEZ Distribuční služby s.r.o. Roman Poisel tel 591 119 077 bude proveden zápis do stavebního deníku stavebníka. Bez tohoto zápisu nesmí být kabely zakryty!
- g) Na vytýčenou trasu podzemního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy musí být upraveny podle pokynů ČEZ Distribuce a.s..
- h) Stavebník okamžitě ohlásí ČEZ Distribuce a.s. na telefonní číslo 840 850 860 každé poškození zařízení distribuční soustavy, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušeni dodávky.
- i) Veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí stavebník.
- j) Další podmínky:

Tento souhlas má platnost 1 rok od data jeho vydání.



Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava
ČEZ Distribuce